

Shtojca 6.

AUTORITETI KONTRAKTOR AGJENCIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE URBANE

FORMULARI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

SPECIFIKIME TEKNIKE : MATERIALE NDËRTIMI DHE INERTE

Materialet

Përbërësit duhet të jenë në përputhje me specifikimet teknike. Përbërësit nuk duhet të përmbajnë depozitime të materialeve të dëmshme organike si p.sh. barishte, drunjë ose materiale të ngjashme. Përbërësit që mund të kenë një potencial për reaksione alkaline duhet të vlerësohen me kujdes dhe nëse ka rrezik potencial për një reaksion alkaline, inxhinieri duhet të marrë një vendim të qartë dhe përfundimtar mbi përshtatshmërinë e përbërësve.

1. Çimento

Çimento duhet të dorëzohet në paketa origjinale të shënuara, të padëmtuara, direkt nga fabrika dhe të ruajtura në kushtet e duhura në një depo të përshtatshme dhe të ajrosur.

2. Rëra

Rëra duhet të plotësojë kërkesat e standartit shqiptar STASH 538-87.

3. Granil + Stabilizant

Duhet të plotësojë kërkesat e standartit shqiptar STASH -512-78 ose në përputhje me Eurokodet.

4. Gëlqere e shuar

Gëlqerja duhet të jetë e cilësisë së mirë, e shuar plotësisht dhe e ambalazhuar në thasë plastike. Nuk duhet të përmbajë papastërti.

5. Stabilizant

Duhet të plotësojë kërkesat e standartit STASH 512-78 ose Eurokodeve. Materiali duhet të sigurojë qëndrueshmëri dhe kompaktim të mirë të shtresës.

6. Tub I brinjëzuar Ø 200

Tubat duhet të jenë prej materiali HDPE, me rezistencë të lartë mekanike. Duhet të kenë sipërfaqe të lëmuar dhe të jenë rezistent ndaj gërryerjes, korrozionit dhe agjentëve kimikë.

7. Pllaka betoni C - 16/20, t = 8 cm

Pllakat duhet të jenë të markës C16/20 dhe të shoqëruara me certifikatë cilësie. Duhet të kenë formë të rregullt dhe dimensione



8. Hekur I zakonshëm betoni Ø (6-10)

Hekuri duhet të jetë çelik i markës FeB 44 K. Duhet të jetë me diametër nga 6 mm deri në 10 mm dhe të përmbushë kërkesat e Eurokodeve. Çdo furnizim duhet të shoqërohet me certifikatë cilësie dhe rezultate testimesh.

9. Gozhdë për armature

Gozhdët duhet të jenë prej materiali të zinkuar dhe të përshtatshme për lidhje dhe fiksime të armaturave.

10. Gozhdë betoni Ø 7 mm

Gozhdët duhet të jenë prej materiali të fortë dhe të zinkuar, të përshtatshme për fiksime në beton.

11. Derrase armature 2cm

Dërrasat duhet të jenë prej druri cilësor, të thatë, pa deformime dhe pa çarje. Të përshtatshme për punime armature/kallëpi.

12. Derrase armature 5cm

Dërrasat duhet të jenë prej druri të fortë dhe rezistent. Të përshtatshme për struktura mbajtëse të kallëpeve.

13. Bordura betoni 15x30cm

Bordurat duhet të jenë prej betoni të markës C16/20. Duhet të kenë formë të rregullt drejtkëndore dhe dimensione 15x30 cm.

