



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

Nr. ____ Prot.

Berat më ____ .07.2026

PROCESVERBAL HARTIMI PËR SPECIFIKIMET TEKNIKE

OBJEKTI I PROCEDURËS: Blerje materiale elektrike”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Në bazë të nenit 36 të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar , VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e ndryshuar, Autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Shërbimeve Publike ka hartuar procesverbalin për miratimin e specifikimeve teknike për procedurën e sipërcituar, me zërat si më poshtë:

Nr	Emertimi	Njesia	sasia
1	Kabull Ø2*2.5mm	ml	3500
2	Kabull Ø2*1.5mm	ml	2500
3	Puseta plastike 20x20	cope	200
4	Klema përfundimtare Ø 16	cope	1000
5	Automat 6 A	cope	150
6	Ndriçues 50w, 5000 kelvin	cope	170
7	Tel Ø 6mm	ml	1000
8	Tel Ø 4mm	ml	1000

1	Kabull Ø2*2.5mm	• Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2 • Materiali: Baker • Seksioni 2.5mm² • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: FROR 450/750V Kabell me 2 percjellesa, fleksibel per tension teulet,perberja e percjellesit eshte prej bakri.Ka dyshtresaizolimiprejmateriale PVC, limitet e temperatures jane -5-60 grade ne gjendjetelire,dhe -30..60 grade i fiksuar.
---	-----------------	---



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

2	Kabull Ø2*1.5mm	• Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2 • Materiali: Baker • Seksioni 1.5mm² • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: FROR 450/750V Kabell me 2 percjellesa, fleksibel per tension te ulet,perberja e percjellesiteshteprejbakri.Kadyshtresaizolimiprejmateriali PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire,dhe -30..60 grade i fiksuar.
3	Puseta Plastike	Përmasat e jashtme 200mm x200mm x200 mm (gjatësi x gjerësi x lartësi) Materiali: Polipropilen (PP) ose PVC me rezistencë të lartë goditëse Rezistenca: të jetë rezistente ndaj rrezeve UV, agentëve kimikë të tokës dhe korrozionit. Klasa e ngarkesës: (të jetë rezistente për kalim këmbësorësh)
4	Klema përfundimtare e Ø 16	Klemë përfundimtare me vidë shtrënguese për përçues deri në 16 mm 2.
5	Automat 6 A	• Rryma nominale 6 A • Shkalla e mbrojtjes: IP20 • Tensioni: 220-240 V
6	Ndricues 50 w, 5000 kelvin	• Fuqia: 50w • Tensioni: 220-240V • Shkalla e mbrojtjes: IP67 • Materiali: baker/plastik • Ndriçimi: 5000K
7	Tel Ø 6mm	• Tipi: Percjelles elektrike • Materiali i izolimit: PVCR2 • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: N07VK-K 240V • Seksioni 6 mm² Kabëll fleksibël me përbërje nga polyvinyl chloride termo plastic dhe me përcjelles bakri. Shkalla e izolimit normale. I aplikueshëm për instalime elektriketë brendshme dhe rezistent ndaj temperaturave. I prodhuar në ngjyrat standarte: gri, e zezë, e kuqe, blu, kafe, e verdhë, jeshile etj. Gjatë instalimit duhet patur kujdestë mos bashkohen me objekte me



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

		temperaturëmëtëmadhese 85°.
8	Tel Ø 4mm	• Tipi: Percjelleselektrike • Materiali i izolimit: PVC R2 • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: N07VK-K 240V • Seksioni 4mm² Kabell fleksibël, me përbërjenga polyvinyl chloride termoplastik dhe me përcjellës bakri. Shkalla e izolimit normale. I aplikueshëm për instalime elektrike të brendshme dhe rezistent ndaj temperatura ve. I prodhuar në ngjyrat standarte. Gri, e zezë, e kuqe, blu, kafë, e verdhë, jeshile etj. Gjatë instalimit duhet patur kujdestë mos bashkohen me objekte me temperaturëmëtëmadhese 85°.

II. ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet teknike janë përshkruar saktë dhe në mënyrë të plotë duke qenë të paanshme, lidhur me kërkesat e Autoritetit Kontraktor për furnizimin me materialet elektrike, duke u mbështetur në standardet e duhura kombëtare dhe ndërkombëtare, duke pasur parasysh garancitë përkatëse të këtyre sistemeve, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Në përcaktimin e specifikimeve teknike për materialet elektrike janë vendosur parametra teknikë sipas nevojave funksionale të ASHP duke përdorur një minimum dhe maksimum të parametrave me qëllim për të mos kufizuar konkurrencën si dhe për të patur një pjesëmarrje të lartë të operatorëve ekonomikë.

Specifikimet teknike nuk kanë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emri të veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ka ekzistuar një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, dhe është cituar fjala “ose ekuivalent” e përfshirë detyruesisht në këto specifikime.

SPECIALISTI I FUSHËS:
